

АКТ

от 27.02.2023г

Комиссией в составе:

Коромыслова О.Б – ответственный по пожарной безопасности

Фролова С.В. – завхоз

Сахипова Т.Ж.- воспитатель

была проведена практическая тренировка по эвакуации детей и сотрудников на случай пожара.

С начала подачи сигнала учебной тревоги и выхода из здания последнего человека прошло 2 минуты 15 секунд.

При проверке здания детского сада оставшихся людей не обнаружено.

Эвакуация прошла по намеченным путям и эвакуационным выходам.

Замечаний по тренировочной эвакуации нет.

Ответственный по ПБ _____ Коромыслова О.Б

Завхоз _____ Фролова С.В.

Воспитатель _____ Сахипова Т.Ж.