

АКТ

от 27.02.2023г

Комиссией в составе:

Коромыслова О.Б – ответственный по пожарной безопасности

Фролова С.В. – завхоз

Сахипова Т.Ж.- воспитатель

была проведена практическая тренировка по эвакуации детей и сотрудников на случай пожара.

С начала подачи сигнала учебной тревоги и выхода из здания последнего человека прошло 2 минуты 15 секунд.

При проверке здания детского сада оставшихся людей не обнаружено.

Эвакуация прошла по намеченным путям и эвакуационным выходам.

Замечаний по тренировочной эвакуации нет.

Ответственный по ПБ Коромыслова Коромыслова О.Б

Завхоз Фролова Фролова С.В.

Воспитатель Сахипова Сахипова Т.Ж.

С=ВУГО=ГБОУ СОШ
с.Натальино, СN=Машукаева
Д.К., E=nata-s-school@yandex.ru
00838852aa0defb791
2023.05.02 14:47:52+04'00'